

Žiadosť o účasť na výberovom konaní č. 45/2021/MB

PD REKONŠTRUKCIA STRECHY ZŠ BYSTRICKÁ CESTA

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení
(ďalej iba ako „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov	Mesto Ružomberok
Sídlo	Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO	00 315 737
DIČ	2021339265
Štatutárny orgán	MUDr. Igor Čombor, PhD. – primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	
- zmluvných	MUDr. Igor Čombor, PhD. – primátor mesta
- technických	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5070091844/0900
IBAN:	SK 59 0900 0000 0050 7009 1844
BIC:	GIBASKBX

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Mária Brezniaková, 044/431 44 17, brezniakova@ruzomberok.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky: Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií,
ondrejka@ruzomberok.sk

2. Názov predmetu zákazky:

PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta

3. Opis požiadaviek na zákazku:

Predmetom zákazky je vyhotovenie jednostupňového projektu pre rekonštrukciu strechy ZŠ na Bystrickej ceste. RP vypracovať v takom rozsahu a obsahu, aby bola podkladom pre súťaž verejného obstarávania realizátora stavby a samotnú realizáciu stavebných prác. Súčasťou tohto stupňa bude aj podrobný rozpočet a výkaz výmer. Strechu v projektovej dokumentácii žiadame rozdeliť na dva samostatné stavebné objekty (ZŠ a telocvičňa) a na každý tento objekt vypracovať samostatný výkaz výmer a rozpočet, aby sa v prípade potreby dala strecha realizovať na etapy. Projektant si musí zamerať jestvujúci stav na mieste.

Zámerom rekonštrukcie je vyriešenie výmeny strešného plášt'a na jednotlivých blokoch ZŠ a telocvičniciach ZŠ na Bystrickej ceste v Ružomberku, keďže na viacerých miestach už došlo k zatekaniu do interiéru. Jestvujúce šikmé strechy sú zrealizované z dreveného krovu, na ktorom je plné debnenie z dosák a na ňom je krytina z asfaltového šindľa. Ploché strechy, resp. strechy s nízkym sklonom sú riešené zateplením strešného plášt'a, na ktorom je asfaltová krytina z pásov spájaných natavením. Súčasťou projektu bude zmapovanie celého krovu a statické posúdenie zaťaženia krovu, vzhľadom na zmenu materiálu asfaltového šindľa za alternatívu plechovej krytiny, prípadne inej vhodnej varianty. Ďalej bude potrebné navrhnúť nový bleskozvod, keďže súčasný zrejme už nevyhovuje súčasným platným STN. V rozpočte a výkaze výmer treba počítať aj s demontážou strešných krytín, resp. iných prvkov strechy, ďalej s odvozom a likvidáciou odpadu a umiestnením na skládku.

Na objekte ZŠ šikmá strecha z asfaltového šindľa bola na viacerých miestach už opravovaná pre zatekanie do budovy. Vzhľadom na to, je potrebné prehliadnuť všetky krovy striech a prípadne navrhnúť výmenu niektorých častí krovu, ak došlo k ich poškodeniu. Hlavne v miestach zatekania zrejme bude nutná lokálna výmena plného debnenia krovu z dosák. Taktiež v niektorých miestach je potrebné doplniť chýbajúce, prípadne poškodené drevené podbitie z tatranského profilu a celé podbitie aj jestvujúce opatrit' ochranným náterom. Klampiarske výrobky strechy ako vetracie komíny, odvetranie krovu vykazujú na lokálnych miestach koróziu, takže je potrebné posúdiť ich výmenu, prípadne opatrit' ich len ochranným náterom. Strešné okná (vstupy do podkrovia), dažďové zvody a žľaby je potrebné vymeniť. Ako bolo vyššie spomenuté, treba posúdiť a navrhnúť nový

bleskozvod s využitím zvislých zvodov bleskozvodu, uzemňovacích dosák, resp. tyčí. Na strechách s nízkym sklonom nad vstupom do budovy ZŠ sa strešná krytina z lepenkových pásov deformuje a vzdúva a bola už taktiež niekoľkokrát opravovaná kvôli zatekaniu do budovy. Bude nutné ju vymeniť aj so zateplením strešného plášt'a a prípadne navrhnúť inú alternatívu použitého materiálu.

Na šikmých strechách objektu telocvične je potrebné postupovať ako u objektu ZŠ.

Naviac oproti ZŠ sú niektoré lapače strešných naplavenín osadené pod úrovňou betónového chodníka, čo spôsobuje zlú údržbu, čiže je ich potrebné výškovo upraviť, prípadne aj vymeniť. Plochá strecha telocvične bola už opravovaná, ale je zle spádovaná, strešná vpusť nie je v najnižšom bode strechy a tak v čase dažďa vzniká na streche bazén. Vzhľadom na to bude potrebné vyriešiť spádovanie, čo bude mať za následok demontáž časti strešného plášt'a a výmenu jednotlivých častí, ako spádových klinov z tepelnej izolácie a následne aj samotnej strešnej krytiny. Aj na objekte telocvične, tak ako na objekte ZŠ bude treba posúdiť bleskozvod s využitím zvislých zvodov bleskozvodu a uzemňovacích dosák, resp. tyčí.

4. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa.

6. Termín obhliadky:

Nepožaduje sa.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.544 € bez DPH a bola stanovená v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení.

8. Typ zmluvy

S úspešným uchádzačom bude uzavretý zmluvný vzťah zmluvou o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa výzvy a víťaznej cenovej ponuky.

9. Termín dodania:

Začiatok realizácie predmetu zmluvy je ihneď po účinnosti zmluvy.

Termín na dodanie predmetu zákazky je: - PD DÚR - 60 dní.

10. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

- a) požiadať **do 14.10.2021 do 15:00** hod. elektronicky na adrese brezniakova@ruzomberok.sk.
- b) výzva na predkladanie ponúk sa doručuje najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti elektronicky, na adresu žiadateľa.

11. Lehota a podmienky predkladania ponúk

- a) **do 15.10.2021 do 09:00 hod.,**

poštovou prepravou, kuriérom, príp. osobne do podateľne Mestského úradu, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok v zalepenej nepriehľadnej obálke s označením na titulnej strane: **Súťaž: „PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta - Neotvárať.“**

b) Na obálke je potrebné uviesť identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO). Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu,

- c) elektronicky na e-mailovú adresu brezniakova@ruzomberok.sk s označením:

Súťaž: „PD Rekonštrukcia strechy ZŠ Bystrická cesta“ pričom požadované doklady obstarávateľa budú podpísané, opečiatkované osobou oprávnenou konať za uchádzača a až tak naskenované ako príloha,

d) úspešný uchádzač je povinný do 5 pracovných dní doručiť originálne doklady v prípade, že svoju ponuku doručil elektronicky.

12. Práva verejného obstarávateľa

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy, verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí, v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo **súťaž zrušiť** alebo **neprijat' ponuku** alebo **žiadnu z predložených cenových ponúk**:

- ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená,
- ak sa v priebehu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa,
- ak nedostal ani jednu ponuku,
- ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám uvedeným v súťažných podkladoch,
- ak navrhované ceny v ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky,
- ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Z prieskumu trhu bude **vylúčený** uchádzač, ak nespĺnil podmienky účasti ak predložil neplatné doklady, poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie alebo doklady s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, pokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania, predložil viac cenových ponúk, ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

13. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na Mestskom úrade Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, v kancelárii č. 29, dňa **15.10.2021 do 10:00 hod.**,

14. Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.

15. Pokyny na zostavenie ponuky

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Písomná ponuka musí byť zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná bez toho, aby sa porušila postupnosť dokladov v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať, aby sa nedali strany ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať.

16. Obsah ponuky uchádzača:

Ponuka musí obsahovať:

A. **Cenová ponuka - Príloha č. 1.**

Na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží názov, adresu a identifikačné údaje a celkovú cenu za dielo s DPH vypočítanú v zmysle predmetu zákazky.

B. **Zmluva o dielo** (vrátane položkového rozpočtu zostaveného uchádzačom podľa predmetu zákazky) v počte 1 ks. – Príloha č. 2.

Zmluva o dielo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača (Uchádzač vyplní časť zmluvy označenú červenou farbou, originál predkladá len úspešný uchádzač).

C. **Čestné prehlásenie** (Uchádzač vyplní časť označenú červenou farbou) Príloha č. 3

Prílohy musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača (splnomocnenie musí byť súčasťou ponuky).

17. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať:

Uchádzač podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona splní ak je oprávnený dodávať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. **Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie v prílohe č. 3, ktoré je súčasťou SP.**

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať služby ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, doloženým čestným vyhlásením v prílohe SP a kópiou oprávnenia zodpovednej osoby.

Ak následne z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

18. Viazanosť ponúk

- do 31.03.2022

19. CPV

- 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a konzultačné služby

Ružomberku dňa 06.10.2021