

**Elit centrum s.r.o., Čremošná 8, 034 06 Ružomberok**

**Prevádzka ZŠ Ružomberok  
Radlinského 10, Ružomberok 034 01**

**Plnenie KZ č. CEZ – 454/2013 dodatok č. 6 Č. IV, bod 35, 36, 37, 40 a 43 vyhodnotenie úspory el.  
Energie po rekonštrukcii zimného štadióna.**

**Referenčné obdobie: od 1.8. 2014 do 31.3.2015 spotreba - 216 504 Kwh**

**Obdobie výroby ľadovej plochy: 1.8. 2025 – 31.3. 2026 spotreba – 239.823 Kwh**

**Úspora v %: 0 %**

**Odôvodnenie:**

**K úspore elektrickej energie oproti referenčnému obdobiu nedošlo, vzhľadom na zvýšenú vyťaženosť zimného štadióna a rozdielne priemerné teploty v zimnom období. K zvýšeniu spotreby elektrickej energie došlo v súvislosti s opätovným zvýšením počtov hokejových kategórii, a tým aj vyšším počtom zápasov a tréningov, ako aj výučby korčuľovania pre deti materských a základných škôl v doobedňajších hodinách.**

**Bez finančného dopadu na rozpočet mesta Ružomberok.**

**S pozdravom**

**Jozef Horváth**

**V Ružomberku 13.4.2026**